

Информация
 об устранении нарушений в МБОУ «Лицей № 96» в соответствии с
 предписанием Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
 от 12.02.2018 № 07-407

| № п/п | Выявленные нарушения | Срок устранения | Примечание |
|-------|--|-----------------|---|
| 1. | На одного обучающегося приходится менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий | - | Ходатайство о строительстве пристроя к зданию лицея направлено главе Администрации Советского района ГО г. Уфа РБ (исх. №01-18/27 от 20.03.2018г.). |
| 2. | Обучение в лицее проводится в 2 смены | | |
| 3. | В туалетах на 2, 3 этажах на кабинках отсутствуют двери, педальные ведра | 01.08.2018г. | Установлены пластиковые двери в кабинках, педальные ведра во всех туалетах 30.03.2018г. |
| 4. | В учебных кабинетах №№ 39, 40, 25, 22, ОБЖ светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене | 01.08.2018г. | Светильники переустановлены параллельно светонесущей стене во всех кабинетах 31.03.2018г. |
| 5. | В кабинете № 38 используется доска черного цвета без антибликового покрытия | 01.06.2018г. | Доска заменена 30.03.2018г. |
| 6. | Нарушена целостность линолеума в кабинетах истории, № 29а, в коридоре на 2 этаже | 01.08.2018г. | Выполнен ремонт покрытий пола во всех помещениях 29.06.2018г. |
| 7. | В кабинете башкирского языка, малом зале на потолке потолочное покрытие из пенопласта | 01.08.2018г. | Потолочное покрытие демонтировано, потолок отштукатурен, покрашен 10.06.2018г. |
| 8. | В кабинете № 25 на стене обои | 01.08.2018г. | Обои демонтированы, стены отштукатурены, покрашены 30.06.2018г. |
| 9. | В кабинетах математики, музыки используются лампы накаливания | 01.01.2019г. | Лампы заменены на светодиодные светильники 10.07.2018г. |
| 10. | В кабинетах №№ 32, 34 отсутствуют умывальные раковины с подводом холодной воды и во всех кабинетах начальных классов, физики, химии горячей воды | 01.08.2018г. | Умывальные раковины установлены, подвод холодной воды осуществлен 25.05.2018г. |
| 11. | Не обеспечена полнота охвата обучающихся горячим питанием | 01.10.2018г. | Выполнено 01.09.2018г. |
| 12. | Отсутствуют металлические сетки в ванне для ополаскивания столовой | 01.08.2018г. | Выполнено 30.03.2018г. |

| № п/п | Выявленные нарушения | Срок устранения | Примечание |
|-------|--|-----------------|---|
| | посуды | | |
| 13. | Не организовано горячее питание учащихся в субботные дни | 01.10.2018г. | Необходимость отсутствует в связи с переходом на 5-дневную учебную неделю |
| 14. | Отсутствуют для просушивания столовой посуды после мытья решетки, полки | 01.10.2018г. | Выполнено 30.03.2018г. |
| 15. | На пищеблоке в месте присоединения производственных ванн к канализации отсутствует воздушный разрыв от верха приемной воронки не менее 20 мм | 01.10.2018г. | Выполнено 30.03.2018г. |

Директор



Т.А. Евстифеева